

TEKNİK ŞARTNAME

Kesicili Giriş-Çıkış Hücresi (36 kV 630A 16 kA) (1 ADET)

Fider Yönetim Rölesi (1 adet)

630A AL Bara Seti

Motor Gerilimi 220V AC, Kumanda, Bobin Gerilimi 24V DC

A.T:0,72Kv 300-600/5A Cı:5P10 2,5VA Troidal 3 Adet

Kablolu Uzaktan Kumanda Girişli

Kesicili Giriş Çıkış Hücresi TEDAŞ-MYD-95-007.E YG Hava Yalıtımlı Metal Mahfazalı Modüler Anahtarlama Ve Kontrol Düzenleri Teknik Şartnamesine Uyumlu olacaktır.

Kesici ve Malzemelerin seçimi İdarenin onayı ile netlik kazanacaktır.

Taner SEVMİŞ
Elektrik-Elektronik
Mühendisi